



Układ sieci
TN C-S
Szybkie wyłączanie
$P_n=19,2\text{ kW}$
$P_{sz}=9,41\text{ kW}$

Identyfikacja obwodu	----	TR-1	TR-2	TR-3	TR-4	TR-5	TR-6	TR-7	TR-8
Zasilanie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gzazka	Gzazka	Gzazka	
Ochrona	ogólne	efektywne	AW+EW						
przepiędowa									
Moc	1,98	0,85	0,04	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	
Typ kabla	5x1gY10	YDYpżo 4/3x1,5	YDYpżo 4/3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5

Biurowy projekt dworaczek-architektura
39-400 Tamobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gielekada@gmail.com, dworaczekkarini@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Remont pomieszczeń parteru Ratusza, 27-600 Sandomierz, Rynek 1

Investor
Gmina Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

Projektant	Podpis	Specjalność Nr. upr.
Inż. Paweł Płowiar		elektryczna E-117/02
Sprawdzający	Podpis	Specjalność Nr. upr.
mgr inż. Bartosz Budzik		elektryczna E-217/02

Tytuł rysunku
Schemat instalacji elektrycznej

Stadium	Data	Skala
Projekt budowlano - wykonawczy	04.2016	-