



1. -Obudowa OSZ-53x60 z wziernikami (prod. EMITER Łosina Góra lub podobne).
2. -Obudowa OSZ-53x40 przystosowana do plombowania. (prod. EMITER Łosina Góra lub podobne)
3. -Zamek baswilowy
4. -Fundament F-53x85 (prod. EMITER Łosina Góra lub podobne).
5. -Wyłącznik instalacyjny selekcyjny typu S93C_{int} (prod. AEG, wart. zabezp. wg schematu)
6. -Tablica licznikowa 3-faz. bez zabezpieczeń
7. -Drzwiczki rewizyjne 16x9.
8. -Pokrywa przystosowana do plombowania.
9. -Listwa zaciskowa Lz-35.

P.P.U. RESKO Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 23 tel./fax(017)852 12 30; skr. poczt.: 570	Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz, ul. Poniatowskiego 3			Nr arch.:
	Objekt: Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Sandomierzu - Mokoszyn - ETAP II.			Skala:
	Temat projektu: P.W. przyłączy energetycznych pompowni.			Nr rys.
	Rysunek: TABLICA ZASILAJĄCO-POMIAROWA TL-1.			
	Projektował:	inż. Jerzy Kubiński.	E-121/76	XI. 2008 r.
	Opracował:			
	Sprawdził:	inż. Jolanta Beres.	E-77/78	XI. 2008 r.