

TM / 2674, 2676 / 2010

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę stacji paliw płynnych.

PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. W związku z brakiem informacji odnośnie stanu środowiska gruntowego i udzieloną przez Państwa odpowiedzią , iż Wykonawca na własny koszt przeprowadzi utylizację gruntu i wód gruntowych obrębie instalacji w trakcie wykonywania prac , na jakiej podstawie ( ilość i poziom zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych) i w jakiej pozycji kosztorysu Wykonawca ma dokonać wyceny ewentualnych prac rekultywacyjnych na etapie przygotowania oferty. Na podstawie naszego doświadczenia w zakresie likwidacji stacji paliw koszty przeprowadzenia rekultywacji w przypadku występowania zanieczyszczeń mogą być znaczące w stosunku do całej inwestycji.

**Wykonawca założy własną kalkulację w zakresie ewentualnych prac utylizacyjnych gruntu i wód gruntowych oraz zbiorników na podstawie własnych doświadczeń w zakresie wykonywania tego typu prac. Zamawiający umożliwia dostęp i możliwość wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz informuje ,że obecny poziom wód gruntowych wynosi około 1,5 m poniżej poziomu terenu.**

2. Po analizie opublikowanych dokumentów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 1 tydzień.

**PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi w/w przedmiotu zamówienia przedłuża zgodnie z Art. 38 ust.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 ) termin składania ofert do dnia **11.10.2010 r. do godz. 10.00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.10.2010 r. o godz. 10.30.** Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**