

Sandomierz, dnia 27.11.2009 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU**
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Urządzeń Inżynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel: 644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 375/09

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt oświetlenia boiska sportowego – linia elektroenergetyczna
kablowa zalicznikowa.**

Zleceniodawca : **Biuro Usług Projektowych
Bogusław Świniarski**
Adres : **TARNÓW ul. Bitwy o Wał Pomorski 6/14**
Inwestor : **Urząd Miejski w Sandomierzu**
Adres : **SANDOMIERZ pl. Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 10. 10. 2009 r. Znak: BUP-352/2009

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 16. 11. 2009 r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

SANDOMIERZ ul. Mickiewicza.

Uwagi i zalecenia:

1. Termin ważności uzgodnienia ZUD: **27. 11. 2012 r.**
2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUD .
3. Integralną częścią opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczątowana.
4. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
5. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
 - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
 - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
6. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
7. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu

Przy wykonywaniu robót ziemnych na skrzyżowaniu z istniejącą siecią ciepłą oraz w zbliżeniu do sieci ciepłej wzdłuż ogrodzenia od budynku przy ul. Mickiewicza 39 i 37, należy zgłosić do PEC celem ustalenia lokalizacji rurociągów ciepłych z rur proizolowanych oraz spisaniu protokołu odbioru przed zasypaniem kabla zasilającego słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe zlokalizować w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej powierzchni rury ciepłowniczej proizolowanej.

Robert Sobieraj – podpis nieczytelny

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Kraków

bez uwag

Piotr Furtak - podpis nieczytelny

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis nieczytelny

ZUD

W miejscu krzyżowania się projektowanego kabla elektrycznego z istniejącym gazociągiem, należy kabel zabezpieczyć rurą ochronną o długości 2,0m. Roboty ziemne w zbliżeniu do gazociągu prowadzić w obecności przedstawiciela ZG Sandomierz.

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia.

Z up. Starosty
mgr inż. Robert Jarosz
Przewodniczący Zespołu

Przewodniczący Zespołu