



Układ sieci: TN-S

Uwagi:

- kabel zasilający wprowadzać do słupa przez otwory boczne i pionowe w fundamencie
- kable zasilające oprawy prowadzić na linie nośnej zamocowanej w szczycie masztu i przy złączach słupowych

Obiekt: Oświetlenie wielofunkcyjnego boiska oraz placu do rekreacji dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39, dz. nr 1331			
Rysunek: Schemat połączeń tabliczek słupowych			
Projektant: mgr inż. Bogusław Świniarski upr. nr BUA-NB-8346/4/90	Podpis: 	Data: Listopad 2009 r.	Skala: —
Opracował: mgr inż. Wojciech Żrebiec			Nr rys.: 5